

WIR4.7013.6.2017.2021

Skoczów, dnia 10.06.2021r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy zaproszenia do składania ofert na zamówienie, którego wartość bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż 130 000 złotych

„Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie Harbutowice” –

WIR4.7013.6.2017.2021

W związku z zapytaniem do treści zaproszenia do składania ofert, przekazuję treść zapytań Wykonawców oraz odpowiedzi:

1. Pytanie:

Czy w zakres postępowania wchodzi:

- wykonanie obrzeży betonowych pokrytych warstwą poliuretanu ?
- wykonanie nawierzchni terenu utwardzonego z kruszywa ?
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie?
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej ze zrębków kolorowych?
- wykonanie obiektów architektury ogrodowej z wikliny?
- niwelacja i ukształtowanie terenu pod zjeżdżalnię terenową?
- zasadzenie 3 drzew?
- obsługa geodezyjna?
- podsiew trawy?

Wszystkie te pozycje są ujęte w projekcie budowlanym, jednak w zaproszeniu na składanie ofert oraz w przedmiarze brak tych pozycji.

Odpowiedź:

Zakres niniejszego zamówienia nie obejmuje wykonania obrzeży betonowych pokrytych warstwą poliuretanu, wykonania nawierzchni terenu utwardzonego z kruszywa, wykonania nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie, wykonania nawierzchni bezpiecznej ze zrębków kolorowych, wykonania obiektów architektury ogrodowej z wikliny, niwelacji i ukształtowanie terenu pod zjeżdżalnię terenową, zasadzenia 3 drzew, podsiewu trawy, natomiast obejmuje obsługę geodezyjną – wytyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą.

2. Pytanie:

Bardzo proszę o potwierdzenie z jakiego materiału mają być wykonane urządzenia zabawowe, ma to być stal czarna ocynkowana i malowana proszkowo czy stal nierdzewna?

Odpowiedź:

Elementy konstrukcyjne urządzeń zabawowych mają być wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo.

3. Pytanie:

Bardzo proszę o opis/specyfikację techniczną lampy solarnej.

Odpowiedź:

Należy uwzględnić lampę solarną – panel solarny o min. mocy 20W, 2000 lumenów, barwa neutralna (6000K), słup aluminiowy o wysokości 4 m.

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji i Rozwoju

Katarzyna Halska

0
I-STANULA